

Comando prov. V.V.F. Torino
PROTOCOLLO N. 12786
21 NOV 2003
DIV. CAT. FASC.
n 14522



FONTANESI

MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
TORINO
CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI GLI ARTT. N. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N. 966 E N. 17
DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N. 577, IL D.M. 16.2.82, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37 E IL D.M. 04.05.1998

SI RILASCI A:

GTT S.P.A. - GRUPPO TORINESE TRASPORTI

PRATICA N. 14522

Il presente C.P.I. con validità dal 23/10/2003 al 23/10/2006 per l'attività individuata al nr. 092 dell'elenco allegato al D.M. 16.02.82 relativo a:

AUTORIMESSA (OLTRE 300 AUTOVEICOLI)

e comprendente le seguenti altre attività:

064 IMPIANTO ELETTROGENO AZIONATO DA MOTORE ENDOTERMICO (DA 25 A 100 KW)

Sita nel comune di TORINO

VIA FONTANESI NC 2

Impianti, apparecchiature che presentano pericolo d'incendio:

GRUPPO ELETTROGENO TIPO GDE 130 MATRICOLA 3476 POTENZA KW 104
MOTORE DEUTZ

AUTORIMESSA PUBBLICA

PIANO INTERRATO N. 163 POSTI AUTO

PIANO TERRA N. 24 POSTI AUTO

PIANO PRIMO N. 57 POSTI AUTO

PIANO SECONDO N. 57 POSTI AUTO

PIANO TERZO DI COPERTURA N. 61 POSTI AUTO

Sostanze pericolose:

** NESSUNA **

Limitazioni, divieti e condizioni d'esercizio:

DEVONO ESSERE OSSERVATE LE DISPOSIZIONI GENERALI DI ESERCIZIO DI CUI ALL'ART.5 DEL D.P.R. 12.01.1998 N.37, NONCHE' QUELLE SPECIFICHE DI CUI AL PUNTO 10 DEL D.M. 01.02.1986

Sistemi, dispositivi e attrezzature antincendi:

NR. 1 IMPIANTO SPRINKLER - AL PIANO INTERRATO

NR. 23 IDRANTE A CASSETTA DA 45 MM.

NR. 1 IDRANTE A CASSETTA DA 70 MM. - ESTERNO

NR. 33 ESTINTORI - DI TIPO APPROVATO + N.2 PER IL GRUPPO ELETTROGENO

***** Il presente C.P.I. è formato da nr. 1 pagina(e). *****

Il Titolare e' tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art.5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37 durante l'esercizio delle attività riportate nel presente certificato nonché a richiedere il rinnovo dello stesso secondo le modalità riportate all'art.4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37. Qualora, durante il periodo di validità del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare e' tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato, secondo le procedure di cui all'art.5, comma 3, D.P.R. 12.01.98 N.37.

Il Funzionario Istruttore
SIMONETTA Geom. Salvatore



IL COMANDANTE
DOTT. ING. UGO RICCOBONO

TORINO, il 21 NOV. 2003